

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na Dostawę i montaż oświetlenia LED
w budynku hali nr 5

1. Jaką funkcję mają pełnić te belki?

odp. 1 Belki mają być zamontowane do ścian, następnie montaż do nich oświetlenia.

2. W jaki sposób mają zostać zamontowane (do ściany/sufitu)

Odp. 2. Montaż do belek na ścianie.

3. Czy posiadacie Państwo zdjęcia hali, aby ocenić to wizualnie?

Odp. 3 Nie.

4. Do jakich pomieszczeń będą dedykowane te pozostałe oprawy?

Odp. 4. Oprawy będą montowane do pomieszczeń typu szatnie, sala wykładowa, korytarz.

5. Czy oprawy w hali gimnastycznej będą zwieszane, czy sztywno przymocowane do belek stalowych?

Odp. 5 Zamawiający dopuszcza zawieszane i mocowane na sztywno wg rozwiązań producenta

6. Czy wszystkie oprawy mają mieć kolor czarny?

Odp. 6 Tylko te na halę. Pozostałe oprawy mogą być białe lub czarne.

7. Czy wszystkie oprawy mają mieć możliwość regulacji natężenia światła?

Odp. 7 Tylko te zamontowane na hali.

8. Określenie oprawy LED o mocy 190-200W z przesłoną - czy chodzi o przesłonę opal rozpraszającą aby było niewidzialne źródło światła?

odp. 8 Przesłona ma na celu rozproszenia światła w taki sposób, aby nie oślepiało ćwiczących.

9. Określenie w Specyfikacji oświetlenia - brak nagrzewania się lamp.

Brak nagrzewania się lamp oznacza że po włączeniu lampy mają taką samą temperaturę jak przed włączeniem. Żarówki metalhalogenowe 400W mają temperaturę ok. 500 stopni Celsjusza. Oprawy LEDowe dużej mocy ok. 60-80 stopni. Wszystkie LEDy się nagrzewają ale muszą mieć dobre odprowadzenie ciepła przez zastosowane przy nich radiatory. Proszę o wyjaśnienie tego zapisu.

odp. 9 Chodzi o odprowadzenie ciepła.

10. Czy dysponujecie Państwo projektami, podkładami, przekrojami istniejących pomieszczeń i istniejącego oświetlenia? Jakiej mocy są obecnie zamontowane oprawy?

Odp. 10 Nie.

11. Jakie jest uwarunkowanie zastosowania belek stalowych do montażu opraw? Czy jest możliwość zastosowania innego rozwiązania w celu zamontowania oświetlenia?

odp. 11. Wg Zamawiającego montaż belek stalowych na ścianach będzie najlepszym rozwiązaniem ze względu na nietypową konstrukcję sufitu.

12. W jakich godzinach istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej?

odp. 12 - Wizja lokalna jutro - wtorek o godz. 8.00 - spotkanie przed Gmachem głównym.

Dorota Tomaszewska