

Warszawa, dnia 10.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/SU/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Awaryjna wymiana 2 szt. niesprawnych klimatyzatorów ściennych typu SPLIT w pomieszczeniu serwerowni nr 308 II piętro Gmach Główny AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34

2. **Termin realizacji zamówienia:** pilny – w trybie awaryjnym

3. **Istotne warunki zamówienia:**

Przy wycenie zamówienia należy uwzględnić następujące warunki:

- a) Demontaż istniejących klimatyzatorów ściennych typu SPLIT ASY-30 UB Fujitsu Qch=7,9 kW wraz z agregatami zewnętrznymi i instalacją chłodniczą i elektryczną – szt. 2
- b) montaż nowych klimatyzatorów ściennych typu SPLIT jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna wraz z instalacją chłodniczą i elektryczną – 2 szt. o mocy chłodniczej 5 kW każdy,
- c) długość instalacji chłodniczej prowadzonej po trasie zdemontowanej instalacji chłodniczej – do 15 mb,
- d) montaż jednostek zewnętrznych na dachu II piętra w miejscu po zdemontowanych agregatach (dach płaski),
- e) zdemontowane urządzenia należy poddać utylizacji wraz z uzyskaniem stosownych zaświadczeń, które należy przekazać Zamawiającemu w celu zdjęcia ze stanu księgowego oraz zamknięcia kart w Centralnym Systemie Operatorów,
- f) wymagana gwarancja na urządzenia, instalację chłodniczą i elektryczną – 5 lat,
- g) serwisowanie urządzeń wraz instalacjami chłodniczymi przez okres 5 lat.

Wykonawca zobowiązany będzie do wpisywania w Centralny System Operatorów prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej wszystkich przeglądów serwisowych dokonywanych w zamontowanych przez Siebie urządzeniach chłodniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą: **Adam Dyner tel. 22 864-17-09**

5. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia

14.04.2017 r. do godz. 10.00 w Samodzielnej Sekcji Zamówień

Publicznych AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 lub przesłać na nr faksu (22) 864-17-08 lub mailem aleksandra.bojarska@awf.edu.pl,

Jerzy Kopec

.....
podpis kierownika jednostki zaopatrującej

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 25/SU/2017

Firma:

Adres:

Telefon: e-mail:

Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
Awaryjna wymiana 2 szt. niesprawnych klimatyzatorów ściennych typu SPLIT w pomieszczeniu serwerowni nr 308 II piętro Gmach Główny AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34		
RAZEM		

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....
podpis osoby uprawnionej