

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 120/SU/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

1. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej nr 5

2. **Termin realizacji zamówienia:** Do 7 tygodni od dnia podpisania umowy

3. **Istotne warunki zamówienia:**

Główne oświetlenie hali sportowej – 28 szt.

- Oprawy LED o wydajności minimum 146 lm/W.
- Wskaźnik wandaloodporności IK10.
- Kratka ochronna.
- Żywotność >50 000 h świecenia.
- Budowa modułowa z odseparowanym termicznie zasilaczem.
- Układ automatyki oświetleniowej powinien opierać się na analogowym sterowaniu napięciowym 1-10VDC, wyposażonym w modułową, centralną jednostkę sterującą, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych na szynę TH35 (DIN).
- Zestaw sterujący powinien podlegać swobodnej, nieskomplikowanej kalibracji urządzeń wchodzących w skład grupy urządzeń automatyki oświetleniowej.
- Cały układ ma zapewnić utrzymanie deklarowanej średniej wartości natężenia oświetlenia na poziomie 500lx.
- Cały układ ma zapewnić płynną regulację oraz utrzymanie średniej wartości natężenia oświetlenia do poziomu 300lx w oparciu o czujnik natężenia oświetlenia, w celu umożliwienia zmiany użytkowania hali, przystosowany do współpracy z wymienioną wcześniej jednostką sterującą.
- Oprawy powinny posiadać optykę liniową.
- Oprawy powinny być wykonane z aluminium.
- Gwarancja na oprawy min. 7 lat.

Oświetlenie pozostałych pomieszczeń – prowadzenie przewodów w korytkach:

- Panel LED natynkowy o wymiarach 60 x 30 cm, moc 18 W, strumień świetlny z oprawy min. 2300 lm –(19 szt.)
- Panel LED natynkowy o wymiarach 60x30 cm, moc 18 W, strumień świetlny z oprawy min. 2300 lm (19 szt.)
- Panel LED natynkowy o wymiarach 60x30 cm, moc 25 W, strumień świetlny z oprawy min. 3200 lm (25 szt.)
- Panel LED natynkowy o wymiarach 120x15 cm, moc 35, strumień świetlny z oprawy min. 4000 lm (8 szt.)
- Oprawa hermetyczna LED do pomieszczeń technicznych o wysokich temperaturach, o wymiarach 115 cm, moc 50 W, strumień świetlny min. 6000 lm, żywotność powyżej 50 tys. h (5 szt.)

- Plafon LED IP20 o mocy 34 W, strumień świetlny min. 4300 lm, średnica 52 cm, żywotność powyżej 50 tys. h (11 szt.)
- Plafon LED IP66 o mocy 25 W, strumień świetlny min. 3100 lm, średnica 40 cm, żywotność powyżej 50 tys. h (17 szt.)
- Gwarancja min. 2 lata

Oświetlenie awaryjne zaprojektowane zgodnie z normami:

- Oświetlenie ewakuacyjna natynkowa o mocy 1,6 W, strumień świetlny 31 lm wyposażony w pictogram (21 szt.)
- Oprawa awaryjna natynkowa o mocy 4,4W, strumień świetlny min. 260 lm (15 szt.)
- Oprawa awaryjna natynkowa o mocy 4,4 W, strumień świetlny min.220 lm (11 szt.)
- Oprawa awaryjna natynkowa o mocy 1,6 W, strumień świetlny min.120 lm (2 szt.)
- Oświetlenie awaryjne LED obejmujące również oświetlenie ewakuacyjne przystosowane do oświetlenia otwartych powierzchni, klasa szczelności IP65, oprawy antypaniczne. – 9 szt. i 2 szt. z piktogramami

Montaż:

- Dostawa i montaż instalacji oświetlenia.
- Ułożenie tras kablowych, wykonanie obwodów zasilających oprawy oświetleniowych.
- Okablowanie automatyki sterującej natężeniem oświetlenia w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego.
- Wymianę rozdzielni elektrycznej oświetleniowej.
- Wykonanie sterowania oświetleniem na hali.
- Okres gwarancji na instalacje i prace montażowe min. 24 miesiące licząc od daty odbioru prac przez klienta

Oferta powinna również obejmować:

- Demontaż instalacji,
- Demontaż opraw oświetleniowych,
- Utylizacja
- Narzędzia, podnośniki, transport;
- Dokumentację powykonawczą w formie papierowej x 2 oraz w formie elektronicznie edytowalnej (AutoCad) i w rozszerzeniu PDF. Nośnik danych płyta CD lub pamięć USB.
- Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancje izolacji zamontowanego okablowania, natężenia oświetlenia, protokoły.
- Konfiguracja sterowania oświetleniem.
- Szkolenie personelu.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze specyfikacją wzoru lamp wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia zgodnie ze specyfiką pomieszczeń po wykonaniu montażu oświetlenia.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wszelkiego sprzętu, a także podłogi podczas wykonywania zamówienia, wszelkie uszkodzenia powstałe podczas montażu muszą zostać naprawione na koszt Wykonawcy.

Gwarancja na wykonane roboty – min. 2 lata

- ✓ Wszelkie informacje dot. niniejszego zapytania, odpowiedzi na pytania, informacje o wyborze oferty będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

- > Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 Oferta;
- > Wykonawca do oferty dołączy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Aleksandra Bojarska tel. 22-864-18-75 mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl

Dorota Tomaszewska nr telefonu (22) 834-04-31 wew 441 mail :
dorota.tomaszewska@awf.edu.pl

- Korespondencję mailem (skan pisma) należy przysyłać zawsze na oba adresy e-mail. W tytule należy wpisać numer sprawy – 120/SU/2018
- We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy 120/SU/2018.
- Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl.

Zamawiający, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem

5. Kryteria Oceny Ofert

Cena – 100%

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć **do dnia 19.10.2018 r. do godz. 10:00** w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 lub przesłać mailem aleksandra.bojarska@awf.edu.pl,

Zamawiający, ze względu na złożoność prac, prosi o wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty.

Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone na stronie Zamawiającego www.awf.edu.pl

.....
podpis kierownika jednostki zaopatrującej

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 120/SU/2018

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

TEL./FAX.....E-mail.....

NR KRS/CEIDG

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
Modernizacja oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej nr 5, ilości zgodne z pkt 3 zapytania. Wykonawca poda cenę za całość zamówienia w ilości i o parametrach zgodnych z opisem		
RAZEM		

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

*Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Dnia.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa**;
- inspektorem ochrony danych osobowych w AWF Warszawa jest **Pan Rafał Nalewajko, mail: iodo@awf.edu.pl, tel. 22 834-04-31 wew. 429**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej nr 5” 120/SU/2018 prowadzonym w trybie w trybie zamówienia spoza ustawy**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

.....
podpis osoby uprawnionej