

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 51/SU/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń wentylacji mechanicznej, automatyki i klimatyzacji z chillerami w obiektach AWF Warszawa

2. Termin realizacji zamówienia: 8 m-cy od dnia podpisania umowy

3. Istotne warunki zamówienia:

3.1. Wszelkie informacje dot. niniejszego zapytania, odpowiedzi na pytania, informacje o wyborze oferty będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

3.2. Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

- wykaz urządzeń wraz z opisem czynności - **załącznik nr 1**,
- harmonogram konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji – **załącznik nr 2**,
- oraz**
- wypełnić oświadczenie o uczestnictwie osób, które będą wykonywać zamówienie – **załącznik nr 3**

3.3. Zgodnie z załączonym harmonogramem konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonywać przeglądy serwisowe w następujący sposób:

- a) **1 x 1 miesiąc – raz w miesiącu**,
- b) **1 x 3 miesiące – raz na 3 miesiące**
- c) **na koniec umowy – w miesiącu grudniu b.r.**

3.4. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych informacji do wypełnienia Karty Urządzenia. Pracownik Wykonawcy posiadający **Certyfikat dla personelu** dokona wpisu w Karcie Urządzenia odnotowując datę, wyniki przeglądu i wykonane czynności konserwacyjne (tj. instalacja, instalowanie systemu wykrywania wycieku, konserwacja lub serwisowanie, kontrola szczelności, kontrola systemu wykrywania wycieków, odzysk, naprawa, naprawa nieszczelności, likwidacja urządzenia) oraz ilość substancji dodanej lub odzyskanej.
- 2) Wykonawca winien posiadać aktualny **Certyfikat dla przedsiębiorców**, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.).
- 3) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę przez osoby posiadające **Certyfikat dla personelu** dopuszczający zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.).
- 4) Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (świadczenia kwalifikacyjne, certyfikaty, itp.) potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania

czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2410) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2017 r. poz. 2417).

Wykonawca zapewni wykonywanie kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane wg wykazu pkt. I z wymaganą prawem częstotliwością (art. 12 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.) z czego sporządzi - Protokół z kontroli szczelności Kontrola szczelności winna być wykonana zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności – po dokonaniu naprawy nieszczelności Wykonawca w ciągu miesiąca przeprowadzi ponowną kontrolę szczelności.

3.5 Ksero certyfikatów wymienionych pkt. 3.4 należy dołączyć do oferty.

3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą: **Adam Dyner tel. 22 864-17-09**
Uwaga! W przypadku składania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o przesyłanie ich na adres anna.stepniewska@awf.edu.pl. Zamawiający nie udziela odpowiedzi telefonicznie. Odpowiedzi udzielone w inny sposób niż publikacja na stronie internetowej są nie wiążące.

5. **Kryterium oceny ofert:**

Cena – 80%

Czas reakcji – 20%

Czas reakcji	Liczba pkt
4 godziny lub więcej	0 pkt.
3 godziny	10 pkt.
2 godziny lub mniej	20 pkt

Czas reakcji serwisu - Zamawiający wymaga podania w ofercie czasu reakcji serwisu na zgłoszony przez Zamawiającego problem. Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

6. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia **18.05.2018 r. do godz. 14.00** w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 lub przesłać mailem anna.stepniewska@awf.edu.pl,

Uwaga! Oferty przesłane na inny adres mailowy niż podany wyżej oraz te, które wpłyną do Zamawiającego z terminem późniejszym niż podany wyżej nie będą brane pod uwagę.

**p.o. KIEROWNIKA
BIURA EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
/-/Dorota Tomaszewska**

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 51/SU/2018

Firma:

Adres:

Telefon: **e-mail:**

NIP

NR KRS/CEIDG

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

.....

Przedmiot zamówienia	Wartość netto za 1 miesiąc	Wartość brutto za 1 miesiąc
Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń wentylacji mechanicznej, automatyki i klimatyzacji z chillerami w obiektach AWF Warszawa		
RAZEM		

Wartość przedmiotu zamówienia będzie wynosił

.....x 8 miesięcy =.....


(wartość netto za 1 miesiąc)

(wartość netto)

Czas reakcji serwisu (w pełnych godzinach) wyniesieh.

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....
podpis osoby uprawnionej



pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na „Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń wentylacji mechanicznej, automatyki i klimatyzacji z chillerami w obiektach AWF Warszawa” oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

....., *dnia*.....**2018 r.**

.....

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń)