

Odpowiedzi na pytania do SIWZ zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (materiały budowlane, ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne)

Pytanie

Części I

Poz. 1 Zamawiający wymaga lakierobejcy w kolorze olcha - kolor ten nie jest już dostępny.

Czy w związku z tym możemy zaoferować lakierobejcę o najbardziej zbliżonym kolorze tj: Orzech włoski, Teak naturalny, Robina akacyjowa, Sosna złocista?

Odpowiedź:

Lakierobejca palisander królewski

Pytanie

części III

Poz. 9 . Lampy sufitowe o wskazanych przez Zamawiającego parametrach posiadają szerokość powyżej 50cm, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza dostawę lampy sufitowej o szerokości 56cm?

Jeśli nie prosimy o wskazanie producenta lamp o szer. 50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szer. 56 cm.

Pytanie

Poz.11 Zamawiający wymaga wentylatora ściennego ok. 25W fi 200, wydajność ok. 170m³/h, dodatkowo udzielił odpowiedzi, że wymaga ramki o wymiarach 20x20.

Ponieważ nie występuje wentylator o podanych parametrach zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści dostawę wentylatora o najbardziej zbliżonych parametrach typu WA150 o śr. wylotu fi 150, wydajność 198m³/h, moc 20W oraz ramce 184x184mm, bądź o wskazanie wymaganego modelu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wentylatora ściennego fi 200, kolor biały. Wydajność wentylatora może być większa.

Pytanie

Pozycja 12 - Zamawiający wymaga wentylatora 73W wym. 370x370mm 1300-1500 obr/min, dodatkowo udzielił odpowiedzi, że ma to być wentylator przemysłowy ścienny Ø 300.

Nie ma wentylatorów o wskazanej mocy 73W i podanych wymiarach. Proszę o podanie modelu, który Zamawiający posiada.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wentylatora osiowego ściennego fi 300. Podane parametry są parametrami orientacyjnymi i należy dobrać urządzenie zbliżone do podanych danych.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert zostaje przesunięty. Oferty należy składać do 29.03.2018 do godz. 09.00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 09.30.

**K A N C L E R Z
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**

Maciej Hartfil