

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 73/SU/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie naprawy automatyki sterownia central wentylacyjnych wywiewnych 2 szt. i nawiewno-wywiewnych – 2 szt. zamontowanych w Centrum Dydaktycznym Wydziału Rehabilitacji

Wykaz central podlegających naprawie:

- centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV-A2-P/XH-266A/7-7 V=5 409 m³/h – 1 szt.
- centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV-A1-P/XH-266A/7-7/7-6 V=3 288 m³/h – 1 szt.
- centrala wywiewna kanałowa VTS Clima typ CV-P1/WS-0A/7-7 V=1 586 m³/h - 2 szt.

2. Termin realizacji zamówienia:

Do 40 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Istotne warunki zamówienia:

Zakres robót stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Gwarancja 24 miesiące, w tym 1 przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancji

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oferta na zawierać wszystkie elementy automatyki firmy VTS zgodnie ze specyfikacją producenta,

Cena oferty ma obejmować komplet automatyki wraz z uruchomieniem, przeglądem i wymianą filtrów dla wszystkich central

Wszelkie informacje dot. niniejszego zapytania, odpowiedzi na pytania, informacje o wyborze oferty będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego,

Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 27.04.2018 godz. 9.00

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Uwaga! W przypadku składania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę przesyłanie ich na adres anna.stepniewska@awf.edu.pl. Zamawiający nie udziela odpowiedzi telefonicznie. Odpowiedzi udzielone w inny sposób niż publikacja na stronie internetowej są nie wiążące.

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Adam Dynier nr telefonu 22 834-04-31 wew. 318 mail: dorota.tomaszewska@awf.edu.pl

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia **29.05.2018 r. do godz. 10.00** w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 lub przesłać mailem anna.stepniewska@awf.edu.pl

Uwaga! Oferty przesłane na inny adres mailowy niż podany wyżej oraz te, które wpłyną do Zamawiającego z terminem późniejszym niż podany wyżej nie będą brane pod uwagę

**p.o. KIEROWNIKA
BIURA EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
/-/Dorota Tomaszewska**

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 73/SU/2017

Firma:

Adres:

Telefon: **e-mail:**

przedmiot zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto
Wykonanie naprawy automatyki sterownia central wentylacyjnych wywiewnych - 2 szt. i nawiewno-wywiewnych – 2 szt		

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....
podpis osoby uprawnionej

**Wykaz elementów automatyki dla central wentylacyjnych zamontowanych w Centrum
Dydaktycznym Wydziału Rehabilitacji do wymiany:**

- kanałowe czujniki temperatury – element pomiarowy powietrza nawiewnego,
wywiewnego i zewnętrznego – 8 szt.,
- preostaty różnicowe – membrana ulegająca odkształceniu na skutek różnicy ciśnień
montowana w sekcji filtracyjnej kontrolującej stan zabrudzeń filtów – 4 szt.,
- termostaty zabezpieczające nagrzewnice przed zamrożeniem (FROST) – 2 szt.,
- siłowniki elektryczne przepustnic powietrza – 8 szt.,
- siłowniki elektryczne zaworów trójdrożnych – 2 szt.,
- zawory trójdrożne – 2 szt.,
- przemienniki częstotliwości – 6 szt.,
- interfejsy użytkownika (sterowniki HMI z optymalnymi algorytmami
sterującymi wydajność central gwarantujących energooszczędną,
bezpieczną i bezawaryjną pracę systemów wentylacji - 4 szt.,
- sterowanie central wyciągowych (kompletne szafy sterownicze) – 2 szt.,
- sterowanie central nawiewno-wywiewnych (kompletne szafy sterownicze) – 2 szt.,